

PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o.
ul. Tuwima 53, 90-021 Łódź
WYDZIAŁ GOSPODARKI MAJĄTKIEM SIECIOWYM
ODDZIAŁ PABIANICE

Uzgodnienie / ~~Opinie do~~ / projektu / koncepcji *

~~określono bez uwag *~~

z poniżymi uwagami!

w piśmie nr *

które powinno stanowić integralną
część projektu / koncepcji.

Prawa osób trzecich muszą być zachowane.

Łódź, dnia *11.08.09*
Wydział Gospodarki Majątkiem Sieciowym
Oddział Pabianice
Specjalista ds. Eksploatacji Sieci
[Podpis]
Dariusz Konkalec

* Niepotrzebne skreślić

1. Na wys. pos. 609/24 Linia kablowa SN i nN przechodząca przez ul. Parkową ostanieć rurę arate $\phi 160$, $\phi 110$ 2 dzielny koloru czerwonego i niebieskiego
2. Odległość stopy linii nN od projektowanego toru do pos. 6 min. 60cm
3. Na wys. dz. 299 i 609/122 Linia kablowa SN przechodząca przez ul. Stadionową ostanieć rurę arate $\phi 160$ 2 dzielny koloru czerwonego