

P.P. 172,00 m n.p.m.

Punkt	Odległości	Rzędna terenu	Rzędna osi wodociągu	Zagłębienie	Uwagi
W1	0,00	182,00	180,29	1,71	
1	3,00				Załamanie < 30 °
2	11,00				Załamanie < 30 °
3	120,10	182,55	180,80	1,75	Załamanie < 11 °
4	129,60				Załamanie < 11 °
5	171,40				Załamanie < 11 °
6	180,40	183,00	181,25	1,75	Załamanie < 11 °
7	199,40				Załamanie < 11 °
8	210,40				Załamanie < 11 °
	243,10				istniejące ogrodzenie
	250,90				istniejące ogrodzenie
9	258,80	183,70	181,95	1,75	Załamanie < 11 °
					istniejące ogrodzenie
10	265,00				Załamanie < 11 °
10	333,50				
W2	334,60	184,10	182,35	1,75	Projektowany HPø80 na odgałęzieniu
12	410,40	184,15	182,43	1,72	
W3	479,60	184,30	182,55	1,75	Projektowany HPø80 na odgałęzieniu

Odcinek	Spadek, dł. odcinka	Średnica, materiał
0,00 – 120,10	i = 0,4%, L=120,10 m	ø110 x 4,2 PCW (PN10)
120,10 – 180,40	i = 0,7%, L=60,30 m	ø110 x 4,2 PCW (PN10)
180,40 – 258,80	i = 0,9%, L=78,40 m	ø110 x 4,2 PCW (PN10)
258,80 – 334,60	i = 0,5%, L=75,80 m	ø110 x 4,2 PCW (PN10)
334,60 – 479,60	i = 0,1%, L=145,00 m	ø110 x 4,2 PCW (PN10)

Zamierzenie inwest.(nazwa):	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ				
Adres inwestycji :	RYDZYNY, GMINA PABIANICE działki o nr ewid. 7, 669, 35, 31, 36, 39/1, 40, 41, 42/1, 44/1				
Temat: Obiekt:	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ				
Tytuł (nazwa) rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ	Skala:	1:100/1000	Nr rysunku	2
Autor projektu:	Imię i nazwisko: mgr inż. Jan Woźniak	Specjalność : instalacyjno-inżynieryjnej instalacje i sieci sanitarne	Numer uprawnień bud.: 413/87/Wł.	Data : 04.2010	Podpis :