



ZBIORNIK ŚCIEKÓW ŻELBET. REF. $V_c = 9,9 m^3$ - MONTAŻ
NA WYTĄCZNYCH PROD. "STUD-BET" P-C-E.

490° - 2x KOLANO PVC-160x45°

PODEŁOŻE Z PIASKU - GR. 20 cm
POCIEPLID KERAMZYTEM - 25 cm PONAD RURĘ
OKRYDŁ FOLIĄ PE - GRUB. MIN. 0,2 mm

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|---------------------|----------|-------------------|--------|------|--------|
| ZAGŁĘBIENIE | | (1,93) | (1,93) | 0,71 | 0,69 | | 0,58 |
| RZĘDNA TERENU PROJ. | 175,25 | | 175,25 | | 175,26 | | 175,28 |
| RZĘDNA TERENU ISTN. | | | 175,25 | | | | 175,3 |
| RZĘDNA DNA KANAŁU | | (173,32) | (173,32) | 174,54 | 174,57 | | 174,70 |
| SPADEK | | | | i=2% | | | |
| DŁUG. ODCINKA | | | | | | | L=7,87 |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | | ŻELBET 347 x 234 | | PVC-160 KLASA "S" | | | |
| DŁUGOŚCI ODCINKÓW | | 3,47 | | 1,7 | | 6,17 | |
| ODLEGŁOŚCI OD POCZĄTKU | -3,47 | | 0,00 | 1,7 | | | 7,87 |

| | | |
|--------------------|---|---------------------------------|
| Objekt: | Budynek świetlicy gminnej Konin, działka nr 201, gm. Pabianice | |
| Temat opracowania: | Instalacje zewn. wod-kan. | Nr rys. 3_s |
| Temat rysunku | Profil instalacji kan. sanitarnej | Skala 1:100 |
| Projektant: | mgr inż. J. Lewiński upr. nr 179/73 | Data: 10.2010 r. |